


1 - COTAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO (EXCETO QUANDO INDICADO), ELEVAÇÕES EM METRO, DECLIVIDADES EM METRO/METRO;



- MATERIAL DOS TUBOS E CONEXÕES QUANDO NÃO INDICADO: FERRO FUNDIDO NODULAR ABNT NBR 7663 (ISO 2531)
- FLANGES CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531)
- CLASSE DE PRESSÃO DOS TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO (EXCETO QUANDO INDICADO): PN10 (10kgf/cm²)

LINHA DE RECALQUE ERE/CDV4				
03	CURVA 90° COM BOLSAS JGS	100	pç	01
02	CURVA 45° COM BOLSAS JGS	100	pç	05
01	TUBO PONTA/BOLSA TK7 JE	100	m	78,0

2	-	-	-
1	-	-	-
0	-	-	EMISSÃO
REVISÃO	DATA	NOME	DESCRIÇÃO
REVISÕES			

	OLIVEIRA E MARQUES ENGENHARIA LTDA AV. PRUDENTE DE MORAIS, 621 SALES - 501/502 TEL/FAX: 3309-8367 - Bhtte E-MAIL: contato@omengenharia.com.br		CONTRATO N° SAAE/SLO N°14/2015 PROJETO N° 430-ES-BS-01-E1E-LRE01-DS-044-0		ART N° -		430-ES-BS-01-E1E-LRE01-DS-044-0-DEB-2015.dwg
	RESPONSÁVEL Gizeildo de Melo Machado CREA: 33028/D		COORDENADOR José Alfredo Carneiro dos Santos CREA: 45832/D		PROJETISTA Márcio Lacerda		
SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS PROJETO BÁSICO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE LINHAS DE RECALQUE ELR/CDV1, ERE/CDV4				DATA Nov/2015		NOME DO ARQUIVO DIGITAL	
				ESCALA INDICADA			
				TIPO BS	FOLHA 44/58		
APROVADO ENG° HEMERSON JADER CUNHA SAAE SÃO LOURENÇO		VISTO ADAUTO LUCIO CARDOSO SAAE SÃO LOURENÇO					
SÃO LOURENÇO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							